

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АЯ09.В.01727/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РТП" (ООО "РТП"). Адрес места нахождения: 140326, Россия, Московская область, город Егорьевск, село Лелечи, строение 61Б. ОГРН: 1055002006190. ИНН: 5011024884. Телефон +74955405262, адрес электронной почты info@rtp.ru. Адрес места осуществления деятельности: 140326, Россия, Московская область, город Егорьевск, село Лелечи, строение 61Б.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РТП" (ООО "РТП"). ОГРН 1055002006190, ИНН 5011024884. Адрес места нахождения: 140326, Россия, Московская область, город Егорьевск, село Лелечи, строение 61Б. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140326, Россия, Московская область, город Егорьевск, село Лелечи, строение 61Б.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmuks@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Фитинги полимерные из полипропилена PP-R, в том числе комбинированные, торговой марки «RTP», группы вида 1, 2, 3, 4, для труб напорных из термопластов, номинальными наружными диаметрами от 20 мм до 160 мм, SDR от 6 до 13,6, для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления. ТУ 2248-003-78044889-2013. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.29.130

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 40 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 32415-2013 (пп. 4.2.6, 5.2.1, 5.2.2, 5.6.2).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 22.4 от 19.12.2023, № 22.5 от 19.12.2023 Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный центр "Комплексные сертификационные испытания стройматериалов", RA.RU.21PB44; протоколов сертификационных испытаний № 146-MX07-23 от 22.11.2023, № 147-MX07-23 от 22.11.2023 Испытательного центра "Сантехоборудование" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт санитарной техники", РОСС.RU.0001.21MX07; акта о результатах анализа состояния производства № 25711/АП от 27.07.2023 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации".
Примененная схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Место нанесения знака обращения на рынке: на товаросопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2023 по 27.12.2028



Руководитель
органа по сертификации
Эксперт-аудитор


(подпись)

(подпись)

Крымский Яков Наумович
(фамилия, имя, отчество)

Акова З.Б.
(фамилия, имя, отчество)